ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» г. Севастополь

Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 7, тел.: +7 (3652) 54-99-01
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 299003, Город Севастополь, ул Коммунистическая, д. 10, тел.: +7 (8692) 55-28-46, e-mail: fbuz_sev@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации, заместитель руководителя ИЛЦ

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь» в городе федерального значения Севастополь КПП 920443001

С.Д. Прокопова
10.08.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 92-00-12/08930-26 от 10.08.2026

1. Заказчик: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "СКАЛИСТЫЙ-89" (ИНН 9201007901 ОГРН 1149204023440)тел: +7 9786922594, email: skala-89@internet.ru

2. Юридический адрес: 299053, Г.СЕВАСТОПОЛЬ, ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ, УЛ. ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ, Д. 78, КВ. 54
Фактический адрес: Севастополь г., вн.тер.г. Гагаринский муниципальный округ, ул. Героев Бреста, д. 41а, кв. 89

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Скважина, Скважина №5809, Севастополь г, вн.тер.г. Гагаринский муниципальный округ, тер. ТСН СНТ Скалистый-89

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.07.2026 09:10 - 09:20

Ф.И.О., должность: Захария Д. А. Председатель ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "СКАЛИСТЫЙ-89"

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2026 10:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1415/18

7. Дополнительные сведения:
3.13508 Акт отбора от 22 июля 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 92-00-12/08930-с-сев.б-сев-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (pH) проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом (Издание 2012 года)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ULAB-101	VEH0809006
2	pH-метры и иономеры, pH-150 МИ	1913
3	Весы неавтоматического действия, DA-224C	CHA2203951
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	012401646
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	012401647

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 299003, Город Севастополь, ул Коммунистическая, д. 10
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе федерального значения Севастополе
Образец поступил 22.07.2026 10:10
дата начала испытаний 22.07.2026 10:10, дата окончания испытаний 09.08.2026 17:21

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п. 4
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
5	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,09±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Жесткость	ммоль/дм^3	3,8±0,6	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п. 4
7	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
8	Массовая концентрация нитратов	мг/дм^3	12,5±1,9	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п. 9
9	Сухой остаток	мг/дм^3	380,4±38,0	Не более 1000	ГОСТ 18164-72 п. 3.1
10	Окисляемость перманганатная	мг/дм^3	0,88±0,18	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
11	Массовая концентрация сульфат-ионов	мг/дм^3	22,1±4,4	Не более 500 (мг/л)	ГОСТ 31940-2012 п. 6
12	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм^3	55,3±8,3	Не более 350 (мг/л)	ГОСТ 4245-72 п. 2
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
13	Массовая концентрация общего железа	мг/дм^3	Менее 0,05	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п. 3

Место осуществления деятельности: 299003, Город Севастополь, ул Коммунистическая, д. 10 Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе федерального значения Севастополе Образец поступил 22.07.2026 10:10 дата начала испытаний 22.07.2026 10:20, дата окончания испытаний 07.08.2026 10:23					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
1	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 $см^3$	0	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, Приложение 3, п.3.
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/$см^3$	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, п.5.3

Ответственный за оформление протокола:
А.А. Васицкая, Инженер

Конец протокола испытаний № 92-00-12/08930-26 от 10.08.2026

Протокол испытаний № 92-00-12/08930-26 от 10.08.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)